






**MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA  
CONVOCATORIA PUBLICA 008 DE 2021**

**Empresa:** UT Cotel  
**Fabricante:** Schneider Electric, Trane Honeywell, Fike

ÍTEM	EVALUACIÓN TECNICA	UBICACIÓN EN LA PROPUESTA	CUMPLE/ NO CUMPLE
<b>GENERALIDADES</b>			
1	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: El oferente deberá acreditar su experiencia mediante la información contenida en el RUP. El oferente deberá acreditar que ha celebrado, ejecutado y liquidado (siempre y cuando el régimen de contratación exija esta liquidación), totalmente, contratos en los últimos diez (10) años, contados retroactivamente desde la fecha del cierre del presente proceso de selección	<b>Documentos Evaluados:</b>  No se encuentra información en la documentación entregada	<b>No cumple</b>
<b>DOCUMENTOS DE TIPO TÉCNICO</b>			
2	La empresa debe entregar certificación por el fabricante <b>APC by Schneider Electric®</b> como Canal Elite o Canal Premier, para asegurar que los servicios de soporte técnico de atención a emergencias en esquema de atención 7x24x4, sean realizado por una empresa calificada y entrenada por el fabricante con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de los equipos alojados en los Cuartos de equipos principal y cuarto de UPS que están a cargo de la Red de Datos UDNET.	<b>Documentos Evaluados:</b>  No se encuentra información en la documentación entregada	<b>No cumple</b>
3	La empresa o aliado estratégico debe tener una relación comercial y debe contar con el respaldo y asesoramiento de <b>Trane®</b> , se debe adjuntar certificaciones emitidas por canales y/o representantes aliados de los fabricantes.	<b>Documentos Evaluados:</b>  No se encuentra información en la documentación entregada	<b>No cumple</b>
4	La empresa o aliado estratégico debe estar autorizado para distribuir productos y soluciones en el territorio colombiano del fabricante <b>Fike®</b> , se debe adjuntar certificaciones emitidas por canales y/o representantes aliados de los fabricantes.	<b>Documentos Evaluados:</b>  No se encuentra información en la documentación entregada	<b>No cumple</b>
5	La empresa o aliado estratégico debe estar autorizado para distribuir productos y soluciones en el territorio colombiano del fabricante <b>Honeywell®</b> , se debe adjuntar certificaciones emitidas por canales y/o representantes aliados de los fabricantes.	<b>Documentos Evaluados:</b>  No se encuentra información en la documentación entregada	<b>No cumple</b>
<b>VERIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA EXCLUYENTE</b>			
Los aspectos excluyentes son todos aquellos que por su especial característica requieren de una exigencia particular de cumplimiento, que no puede obviarse y, por lo tanto, son de carácter obligatorio. El proponente acreditará que los servicios ofertados cumplen con las especificaciones técnicas mínimas excluyentes exigidas en la descripción contenida más adelante. SE ENTENDERÁN ACEPTADOS TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALARÁN, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES REALIZADAS MEDIANTE LA EXPEDICIÓN DE ADENDAS, CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ANEXO No. 3.			
6	Verificación del anexo No. 3., No deben tener cambios en los ítem de N° PARTE, N° SERIE, MODELO, DESCRIPCIÓN, MARCA, UBICACIÓN y cantidad para el apartado de partes.	<b>Documentos Evaluados:</b>  No se encuentra oferta en la documentación entregada	<b>NO CUMPLE</b>
<b>OFRECIMIENTOS ADICIONALES</b>			
ÍTEM	EVALUACIÓN TECNICA	UBICACIÓN EN LA PROPUESTA	OFRECE/NO OFRECE
7	Monitoreo en esquema 7x24 - con informes mensuales -, desde la infraestructura propia de la empresa, para un máximo de 13 equipos por 8 meses	<b>No se encuentra información relacionada</b>	NO OFRECE
8	Mantenimientos Preventivos adicionales que se deberá realizar a todos los subsistemas y bajo las mismas especificaciones	<b>No se encuentra información relacionada</b>	NO OFRECE
9	Chapa anti pánico de la puerta de incendios del Data Center de Macarena A y el servicio de instalación y puesta en correcto funcionamiento	<b>No se encuentra información relacionada</b>	NO OFRECE
<b>OBSERVACIONES</b>			
El proponente debe presentar la documentación e información que permita a la Universidad validar el cumplimiento de los requerimientos técnicos.			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El proponente debe entregar la información relacionada a la experiencia.</li> <li>2. El proponente debe entregar la certificación "...por el fabricante APC by Schneider Electric® como Canal Elite o Canal Premier..."</li> <li>3. El proponente debe entregar la certificación "...debe tener una relación comercial y debe contar con el respaldo y asesoramiento de Trane®..."</li> <li>4. El proponente debe entregar la certificación "...debe estar autorizado para distribuir productos y soluciones en el territorio colombiano del fabricante Fike®..."</li> <li>5. El proponente debe entregar la certificación "...debe estar autorizado para distribuir productos y soluciones en el territorio colombiano del fabricante Honeywell®..."</li> <li>6. El proponente no entrego oferta económica. No es subsanable de acuerdo al pliego de condiciones, al numeral "2.4.1 EVALUACIÓN DEL FACTOR ECONÓMICO-ASIGNACIÓN DE PUNTAJE"</li> </ol>			
 <b>Ing. Martha Cecilia Valdés Cruz</b> Jefe Red de Datos UDNET		 <b>Ing. Viviana Tarazona Tarazona</b> CPS Red de Datos UDNET	
 <b>Ing. Luis Antonio Castro Rodríguez</b> CPS Red de Datos UDNET		 <b>Ing. Anderson Camilo Villarreal Díaz</b> CPS Red de Datos UDNET	
 <b>Ing. Lina María Cárdenas Torres</b> CPS Red de Datos UDNET			

<b>MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA</b> <b>CONVOCATORIA PUBLICA 008 DE 2021</b> <b>Empresa:</b> UT MANTENIMIENTO U. DISTRITAL 2021 <b>Fabricante:</b> Schneider Electric, Trane Honeywell, Fike			
ÍTEM	EVALUACIÓN TECNICA	UBICACIÓN EN LA PROPUESTA	CUMPLE / NO CUMPLE
<b>GENERALIDADES</b>			
1	<b>EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:</b> El oferente deberá acreditar su experiencia mediante la información contenida en el RUP. El oferente deberá acreditar que ha celebrado, ejecutado y liquidado (siempre y cuando el régimen de contratación exija esta liquidación), totalmente, contratos en los últimos diez (10) años, contados retroactivamente desde la fecha del cierre del presente proceso de selección	<b>Documentos Evaluados:</b> Anexo 7 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA.pdf (Folio 1-2) RUP No. 78_ AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO.pdf (Folio 1-4) RUP. 61_ Global CERTIFICACION AMN 214.pdf (Folio 1-4) RUP_135_FORPO_BGH.pdf (Folio 1-6) RUP_No.81_CONSORCIO ZGC_BGH.pdf(Folio 1-8) RUP No.35 META PETROLEUM.pdf (Folio 1-2) RUP_146_Certificado Contrato Procuraduría 265-2020 - BGH COLOMBIA SAS(Folio 1-2)	CUMPLE
<b>DOCUMENTOS DE TIPO TÉCNICO</b>			
2	La empresa debe entregar certificación por el fabricante <b>APC by Schneider Electric®</b> como Canal Elite o Canal Premier, para asegurar que los servicios de soporte técnico de atención a emergencias en esquema de atención 7x24x4, sean realizado por una empresa calificada y entrenada por el fabricante con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de los equipos alojados en los Cuartos de equipos principal y cuarto de UPS que están a cargo de la Red de Datos UDNET.	<b>Documentos Evaluados:</b> Certificación Schneider electric.pdf (Folio 1)  Nota: La Universidad verificó con el fabricante la validez de la certificación presentada. Ver documento anexo " <i>Correo Verificación certificado Schneider.pdf</i> "	CUMPLE
3	La empresa o aliado estratégico debe tener una relación comercial y debe contar con el respaldo y asesoramiento de <b>Trane®</b> , se debe adjuntar certificaciones emitidas por canales y/o representantes aliados de los fabricantes.	<b>Documentos Evaluados:</b> CERTIFICACIÓN.pdf (Folio 1)  Nota: La Universidad verificó con el fabricante la validez de la certificación presentada. Ver documento anexo " <i>Correo Validación Certificación Marca Trane 2021.pdf</i> "	CUMPLE
4	La empresa o aliado estratégico debe estar autorizado para distribuir productos y soluciones en el territorio colombiano del fabricante <b>Fike®</b> , se debe adjuntar certificaciones emitidas por canales y/o representantes aliados de los fabricantes.	<b>Documentos Evaluados:</b> Certificación Comercial FIKE - Global WAN.pdf (Folio 1)  Nota: La Universidad verificó con el fabricante la validez de la certificación presentada. Ver documento anexo " <i>Correo Validación Certificación Marca Fike.pdf</i> "	CUMPLE
5	La empresa o aliado estratégico debe estar autorizado para distribuir productos y soluciones en el territorio colombiano del fabricante <b>Honeywell®</b> , se debe adjuntar certificaciones emitidas por canales y/o representantes aliados de los fabricantes.	<b>Documentos Evaluados:</b> Certificación Comercial Notifier - Global WAN.pdf (Folio 1)  Nota: La Universidad verificó con el fabricante la validez de la certificación presentada. Ver documento anexo " <i>Correo Validación Certificación Marca Honeywell 2021.pdf</i> "	CUMPLE
<b>VERIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA EXCLUYENTE</b>			
Los aspectos excluyentes son todos aquellos que por su especial característica requieren de una exigencia particular de cumplimiento, que no puede obviarse y, por lo tanto, son de carácter obligatorio. El proponente acreditará que los servicios ofertados cumplen con las especificaciones técnicas mínimas excluyentes exigidas en la descripción contenida más adelante. SE ENTENDERÁN ACEPTADOS TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALARÁN, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES REALIZADAS MEDIANTE LA EXPEDICIÓN DE ADENDAS, CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ANEXO No. 3.			
6	Verificación del anexo No. 3., No deben tener cambios en los ítem de N° PARTE, N° SERIE, MODELO, DESCRIPCIÓN, MARCA, UBICACIÓN y cantidad para el apartado de partes.	<b>Documentos Evaluados:</b> Tabla Oferta economica UT-Distrital.xlsx (Folio 1)	CUMPLE
<b>OFRECIMIENTOS ADICIONALES</b>			
ÍTEM	EVALUACIÓN TECNICA	UBICACIÓN EN LA PROPUESTA	OFRECE/NO OFRECE
7	Monitoreo en esquema 7x24 - con informes mensuales -, desde la infraestructura propia de la empresa, para un máximo de 13 equipos por 8 meses	<b>Documentos Evaluados:</b> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADICIONALES_encrypted_.pdf (Folio 1)	OFRECE
8	Mantenimientos Preventivos adicionales que se deberá realizar a todos los subsistemas y bajo las mismas especificaciones	<b>Documentos Evaluados:</b> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADICIONALES_encrypted_.pdf (Folio 1)	OFRECE
9	Chapa anti pánico de la puerta de incendios del Data Center de Macarena A y el servicio de instalación y puesta en correcto funcionamiento	<b>Documentos Evaluados:</b> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADICIONALES_encrypted_.pdf (Folio 1)	OFRECE
<b>OBSERVACIONES</b>			
El proponente UT MANTENIMIENTO U. DISTRITAL 2021 presentó la documentación e información que permite a la Universidad validar el cumplimiento de los requerimientos técnicos. Se tienen las siguientes observaciones: 1. Respecto a la experiencia, ver documento anexo " <i>evaluación experiencia.pdf</i> " donde se aprecia el cálculo para el cumplimiento del monto.			
 <b>Ing. Martha Cecilia Valdés Cruz</b> Jefe Red de Datos UDNET		 <b>Ing. Anderson Camilo Villarreal Díaz</b> CPS Red de Datos UDNET	
 <b>Ing. Lina María Cárdenas Torres</b> CPS Red de Datos UDNET		 <b>Ing. Luis Antonio Castro Rodríguez</b> CPS Red de Datos UDNET	
 <b>Ing. Viviana Tarazona Tarazona</b> CPS Red de Datos UDNET			

COMPENDIO CONVOCATORIA PUBLICA 008 DE 2021						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UT COTEL	UT MANTENIMIENTO U. DISTRITAL 2021	SEDE	EQUIPO	OBSERVACIONES
		CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE			
1	EXPERIENCIA DEL PROponente:	NO CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A	
2	CERTIFICADO APC BY SCHNEDIER ELECTRIC	NO CUMPLE	CUMPLE	Todas las sedes	AA UPS, Rack PDU y PDU Monitoreo	
3	CERTIFICADO TRANE	NO CUMPLE	CUMPLE	Bosa	Chiller	
4	CERTIFICADO NOTIFIER BY HONEYWELL	NO CUMPLE	CUMPLE	Bosa	Sistema de detección y extinción de incendios	
5	CERTIFICADO FIKE	NO CUMPLE	CUMPLE	Calle 40	Sistema de detección y extinción de incendios	
6	VERIFICACIÓN ANEXO No. 3- Propuesta comercial	NO CUMPLE	CUMPLE			
7	MONITOREO Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS POR PARTE DE LA EMPRESA	NO OFRECE	OFRECE	Calle 40 Bosa Macarena A y B	AA UPS	
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADICIONAL	NO OFRECE	OFRECE	Todas las sedes	Todos los sistemas	
9	CHAPA ANTI PÁNICO	NO OFRECE	OFRECE	Macarena A	Puerta de acceso	
10	¿CUMPLE TÉCNICAMENTE?	NO HABILITADA	HABILITADA			
11	¿MODIFICA OFERTA ECONÓMICA?	NO	OK			

CONVENCIONES	
CUMPLE	El proponente CUMPLE técnicamente con este requerimiento
PUEDA SUBSANAR	El proponente puede subsanar este requerimiento
NO	El proponente NO CUMPLE técnicamente con este requerimiento. No puede Subsanar
COMITÉ	El comité debe decidir

COMPENDIO EVALUACIÓN DE PUNTOS CONVOCATORIA PUBLICA 008 DE 2021				
ITEM	FACTORES	PUNTAJES MÁXIMOS	UT Cotel	UT MANTENIMIENTO U. DISTRITAL 2021
1	Oferta economica (Anexo N° 3)	700	0	700
2	Monitoreo en esquema 7x24 - con informes mensuales -, desde la infraestructura propia de la empresa, para un máximo de 13 equipos por 8 mesess	120	0	120
3	Mantenimientos Preventivos adicionales que se deberá realizar a todos los subsistemas y bajo las mismas especificaciones	150	0	150
4	Chapa anti pánico de la puerta de incendios del Data Center de Macarena A y el servicio de instalación y puesta en correcto funcionamiento	30	0	30
<b>Total puntaje</b>		<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>