

RELACIÓN DE ESPECIFICACIONES PARA PUERTAS DE CUARTOS TÉCNICOS PROYECTO UNIVERSIDAD DISTRITAL					
Tipo Nivel	Apertura hacia afuera	Barra Antipánico	Dimensión mínima de hoja 90 cm	Tipo de Puerta	Observación
Sótano 3 (Eléctrico)	X	X	X	Tambor	
Sótano 3 (Comunicaciones)	X	X	X	Tambor	
Sótano 2 (Eléctrico)	X	X	X	Tambor	
Sótano 2 (Comunicaciones)	X	X	X	Tambor	
Sótano 2 (S/E)	X	X	N/A	Persiana	* Revisar detalle adjunto * Tener presente que la aprobación de la puerta depende de Serie 3
Sótano 2 (Plantas Eléctricas)	X	X	N/A	Persiana	Revisar detalle en plano adjunto
Sótano 2 (Cuarto Baja)	X	X	N/A	Persiana	
Sótano 1	X	X	X	Tambor	
Cuarto Técnico CECAD (Sótano 1)	X	X	X	Tambor	
Cuarto Acceso CECAD (Sótano 1)	X	X	X	Tambor	
Central Monitoreo (Sótano 1)	X	X	X	Tambor	
Central Monitoreo (Sótano 1)	X	X	X	Tambor	
Central Monitoreo (Sótano 1)	X	X	X	Tambor	
Central Monitoreo (Sótano 1)	X	X	X	Tambor	
Central Monitoreo (Sótano 1)	X	X	X	Tambor	
Planta Baja	X	X	X	Tambor	
Piso 1	X	X	X	Tambor	
Piso 2	X	X	X	Tambor	
Piso 2	X	X	X	Tambor	
Piso 3	X	X	X	Tambor	
Piso 4	X	X	X	Tambor	
Piso 5	X	X	X	Tambor	
Piso 6	X	X	X	Tambor	
Piso 7	X	X	X	Tambor	
Piso 8	X	X	X	Tambor	
Piso 9	X	X	X	Tambor	
Piso 10	X	X	X	Tambor	
Piso 11	X	X	X	Tambor	
Piso 12	X	X	X	Tambor	
Piso 13	X	X	X	Tambor	
Piso 14	X	X	X	Tambor	
Piso 15	X	X	X	Tambor	